NÖTRALİZASYON TANKI BAKIM FORMU

Doküman No	FR-113-01/9
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	
BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Tankın içerisi boşaltılır ve temizlenir.	

A												
3A												
6A												
Y												

		BAKIM PERİYODU				AYLAR										
	YAPILACAK İŞLER	**A**	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Ph okuyucunun çalışıp çalışmadığını ph ı ölçerek kontrol et ve değerleri kaydet.	**A**														
2	Genel olarak tankın durumunu, temizliğini ve sızıntı var mı kontrol et.	**A**														
3	Valfların ve bağlantı elemanlarının durumunu ve sızıntı olup olmadığını kontrol et.	**A**														
4	Tank üzerinde bulunan gösterge ve geyçlerin çalışıp çalışmadığını kontrol et.	**A**														
5	Ph ölçen cihazın temizliğini yap.				**Y**											
6	Yapımcı firma tarafından sistemin genel bakımı ve kontrolü yapılacak.				**Y**											
7	Basınç testinin yapılması ve sertifikasının alınması.				**Y**											

AÇIKLAMA :

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												

KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												