SABİT DİZEL YANGIN POMPASI BAKIM FORMU

Doküman No	FR-164-01/900
Sayfa No	1/1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A													
3A													
6A													
Y													

	YAPILACAK İŞLER	BAKIM TÜRÜ A	3A	6A	Y	AYLAR 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Göz kontrolü yapılacak , genel temizlik yapılacak.	A															
2	Elektrik panosu ve pompası her sabah göz kontrolünden geçecek ve dış temizliği yapılacak.	A															
3	1.5 dk. Çalıştırılacak ve valflar açık tutulup suyun dışarı çıkması sağlanacak.	A															
4	Salmastra ve klapenin su tutup tutmadığı kontrol edilecek. Kaçırıyor ise değiştirilecek.	A															
5	Pompa üzerindeki gresörlüklerden yağ kontrolü yapılacak.	A															
6	Yangın devresini kontrol ederek kaçakları kontrol et.	A															
7	Rulmanların kontrolünü yap.	A															
8	Salmastra ve klapeyi kontrol et.	A															
9	Boru devrelerini gözle kontrol et.	A															
10	2 şer saat çalıştırılacak.	A															
11	Elektrik panosu kontrol edilecek.	A															
12	Tüm yangın devresi kontrol edilecek.	A															
13	Aküleri kontrol et.		3A														
14	Hava filtresini temizle.		3A														
15	Yakıt filtrelerini temizle.		3A														

AÇIKLAMA :

AYLAR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												
KONTROL	**BAKIM ONARIM ŞEFİ**												